



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ**

\* \* \*

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ**

Ταχυδρ.Δνση : Κουνουπιδιανά Χανίων  
Ταχ.Κώδικας : 73100 Χανιά  
Πληροφορίες : Μαρακάκης Κων/νος  
Τηλ. : 28210-37369  
Fax : 28210-37583  
E-mail : kmarakakis@isc.tuc.gr

Κουνουπιδιανά 19-10-2018  
Αρ. Πρωτ.

**ΕΡΓΟ**

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ.

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Πεζογέφυρες Μηχ.Ο.Π :

Στα κτίρια των εγκαταστάσεων της σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων έχουν διαβρωθεί τρεις πεζογέφυρες που ενώνουν τους ανελκυστήρες και το κλιμακοστάσιο με τα κυρίως χώρους της σχολής. Για την επισκευή των πεζογέφυρών θα χρειαστούν αντικατάσταση τμημάτων τους και εργασίες συντήρησης των υφιστάμενων τμημάτων τους.

Κουφώματα ΗΜΜΥ :

Στις εγκαταστάσεις της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) υπάρχουν αρκετά ελαττωματικά κουφώματα που χρειάζονται αντικατάσταση λόγω φθοράς.

Μπάρες πανικού πυρασφάλειας:

Σε πολλά σημεία των εγκαταστάσεων του πολυτεχνείου Κρήτης έχουν καταστραφεί οι μπάρες πανικού που χρησιμοποιούνται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Με το παρόν έργο προβλέπεται η αντικατάστασή τους με νέες, για την σωστή λειτουργία των θυρών σε περίπτωση ανάγκης.

Ανακαίνιση αποθηκευτικού χώρου της σχολής ΜΗΠΕΡ:

Για τις ανάγκες της σχολής των Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι απαραίτητη η ανακαίνιση του αποθηκευτικού χώρου που βρίσκεται στο ορόφου του μηχανοστασίου. Συγκεκριμένα πρέπει να γίνει καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών και αντικατάστασή τους με νέες.


Συντήρηση και επισκευή μεταλλικών/μηχανικών τμημάτων εξαιρισμού:

Στις εγκαταστάσεις του εργαστήριου Προπλασμάτων (Γ1.1) έχουν διαβρωθεί τμήματα (μεταλλικά και μηχανικά) του εξαιρισμού που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του εργαστήριου. Πρέπει να γίνει η αντικατάστασή τους με νέα σύμφωνα με τη μελέτη εξαιρισμού, ώστε να έχουμε τις απαιτούμενες εναλλαγές αέρα, για την υγιεινή & ασφάλεια τόσο των εργαζομένων όσο και των φοιτητών.

Οι χώροι και οι εξοπλισμοί θα παραδοθούν καθαροί και έτοιμοι για χρήση.

Όλες οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεστούν με πολλή μεγάλη προσοχή και ο ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει μέτρα προστασίας των διερχομένων πεζών αλλά και των χρηστών των κτιρίων κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Επίσης οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή τους στο τιμολόγιο του έργου, στα άρθρα του ΑΤΟΕ, στη νομοθεσία των Δημοσίων Έργων, στις υποδείξεις και εντολές της Υπηρεσίας. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι άριστης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές ώστε το αποτέλεσμα όλων των εργασιών να είναι έντεχνο.



Έντυπο : Δ0-04-Ε-01	Πρότυπο έγγραφο αλληλογραφίας Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών	Έκδοση : 02	Ισχύς από: 01/03/2012	Σελίδα 1 από 2
ΕΧΝ.ΥΠΗΡΥ02 ΕΡΓΑ/2018-04 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΚ/2018-06-19 Τεχνική εκθεση ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ .doc				

**Συνημμένα :**

- Τεχνική Περιγραφή
- Προϋπολογισμός
- Σκαριφήματα

Χανιά 23/10/18

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



Γεώργιος Α. Αχιλλέως  
Αγρ. & Τοπογράφος Μηχ. Ε.Μ.Π.

Ο μελετητής

~~ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ~~  
~~ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ~~

Μαρακάκης Κων/νος  
Μηχανολόγος Μηχανικός

